

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Budowa parkingu dla samochodów osobowych na zapleczu budynku Okulickiego 44-64 w Policach.							Wysokość: 12,8 m n.p.m.			
MIEJSCOWOŚĆ: <b>Police</b>							woj. <b>zachodniopomorskie</b>			
ZLECENIODAWCA: APIA Drogowa Pracownia Projektowa ul. Zamenhofa 12/7, 72-010 Police										
DATA WIERCENIA <b>16.11.2019 r.</b>							OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński			
Głęb. w m p.p.t.	Woda gruntowa	Przełot Warstwy	Profil Litologiczny		Opis makroskopowy			$\varphi$ [°] <b>Cu</b> [kPa]	Geneza	
			PN-EN ISO 14688-2	PN-86/B-02480	Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		0,0	Or	H	Organiczny: Humus Nasyp: Piasek drobny Nasyp: Piasek drobny z żwirem Piasek drobny	w	szg	<b>30</b>	<b>Mg</b>	
		0,2	Mg	nN [Pd]						
		0,4	Mg	nN [Pd+Ż]						
		0,6	Fsa	Pd						
2		1,2	Msa	Ps	Piasek średni	w	szg	<b>33</b>	<b>R</b>	
3		3,0	MSa	Ps	Piasek średni	w	szg	<b>33</b>	<b>R</b>	

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT: Budowa parkingu dla samochodów osobowych na zapleczu budynku Okulickiego 44-64 w Policach.							Wysokość: 12,9 m n.p.m.			
MIEJSCOWOŚĆ: <b>Police</b>							woj. <b>zachodniopomorskie</b>			
ZLECENIODAWCA: APIA Drogowa Pracownia Projektowa ul. Zamenhofa 12/7, 72-010 Police										
DATA WIERCENIA <b>16.11.2019 r.</b>							OPRACOWAŁ mgr inż. Bartosz Budziński			
Głęb. w m p.p.t.	Woda gruntowa	Przełot Warstwy	Profil Litologiczny		Opis makroskopowy			$\varphi$ [°] <b>Cu</b> [kPa]	Geneza	
			PN-EN ISO 14688-2	PN-86/B-02480	Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Stan gruntu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		0,0	Or	H	Organiczny: Humus Nasyp: Piasek drobny+gruz bet.	w	szg	<b>30</b>	<b>Mg</b>	
		0,2	Mg	nN [Pd]						
		1,5	FSa	Pd						
2					Piasek drobny	w	szg	<b>30</b>	<b>R</b>	
3		3,0	FSa	Pd	Piasek drobny	w	szg	<b>30</b>	<b>R</b>	